

# कार्यालय अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर

पत्रांक:- एफएस/विद्यालय/2021

दिनांक:- 21/06/2021

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

मे० विन्यास पब्लिक स्कूल ग्राम- अमिलिहा, तातियागंज

थाना- चौबेपुर, जनपद- कानपुर नगर


विषय :- मे० विन्यास पब्लिक स्कूल ग्राम- अमिलिहा, तातियागंज, थाना- चौबेपुर, जनपद- कानपुर नगर में मॉकड्रिल कराकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक- 18/06/2021 का अवलोकन करें जो उक्त प्रतिष्ठान में मॉकड्रिल कराकर स्टॉफ को जागरूक कर फायर आडिट की रिपोर्ट प्रदान किये जाने विषयक है।

उक्त अनुरोध पर आपके प्रतिष्ठान में मे० विन्यास पब्लिक स्कूल ग्राम- अमिलिहा, तातियागंज कानपुर नगर का निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान में मे० विन्यास पब्लिक स्कूल ग्राम- अमिलिहा, तातियागंज जनपद- कानपुर नगर में स्थित है।
2. उपस्थित स्टॉफ/कर्मचारियों को आग बुझाने एवं जीवन रक्षा का मॉकड्रिल कराकर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।
3. प्रतिष्ठान भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर का प्रावधान किया गया है।
4. उक्त प्रतिष्ठान भवन पर्याप्त चौड़े मार्ग पर स्थित है, जहाँ तक अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकता है।
5. प्रतिष्ठान में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया तो सन्तोषजनक दशा में मौके पर पाये गये।
6. फायर उपकरणों का परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मे० विन्यास पब्लिक स्कूल ग्राम- अमिलिहा, तातियागंज में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखेंगे तथा स्टॉफ को समय-समय पर मॉकड्रिल कराकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण शुल्क प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा करायेंगे। उक्त भवन में अन्य अग्निसुरक्षा व्यवस्था NBC 2016 के भाग-4 टेबल-7 के अनुसार आवश्यक होंगी। किसी भी उपेक्षापूर्ण कार्य हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

  
21-06-21

प्रभारी:

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

फायर स्टेशन बिल्हौर

कानपुर नगर